

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам
662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-21-36)

Предписание № 339 /1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированной направленности №7 города Сосновоборска

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кидерова Александра Юрьевича № 339от «13» октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

с 10 ^{го} октября	20 16	г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	Продолжительность	120
с 31 ^{го} октября	20 16	г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность	180

(наименование органа ГТН)

Проведена плановая выездная проверка: инспектором ОНД по Березовскому и Манскому районам Красноярского края старшим лейтенантом внутренней службы Каус Еленой Евгеньевной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ДСКН №7 города Сосновоборска, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности 29.

Совместно: заведующим МАДОУ ДСКН №7 города Сосновоборска Толстахиной Е. А.
(указывается должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
339/1/1-1	Помещение подвала пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	Ст. 45 ФЗ от 27.12.02г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.151 ФЗ от 11.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ-110-03 от 18.06.03г. «Перечень зданий, сооружений, помещений, защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». В зданиях и сооружениях следует записывать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами (душные, сауны, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.д.) вентиляционных, а также вытяжных, не обслуживаемых ответственными помещениями категории А и Б, насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие материалы, категории В4и Д по пожарной опасности, лестничных клеток.	13.03.2017	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	П Р А В И Л А противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
2	ФЗ от 27.12.02г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
3	ФЗ от 11.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4	117-ФЗ от 10.07.2012 года «О внесении изменения в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Каус Е.Е.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » октября 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска Толетихина Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » октября 2016г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ в (8912) 98-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ в (3912) 27-69-19