

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам**
662521, Красноярский край, Березовский район, ул. Солнечная, 2 (т. 2-21-36)

п. Березовка
(место составления акта)

18 декабря 20 18
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 210

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности 29
(место проведения проверки)

На основании: поручения Правительства Российской Федерации № ЮБ –П4-7987 от 13.11.2018г; указания ГУ МЧС России по Красноярскому краю от 21.11.2018 № 2-1-18-12534; распоряжения № 210 от 10.12.2018 г. заместителя главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Кадерова Александра Юрьевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №7» г. Сосновоборска», юридический (фактический) адрес: 662501, Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности 29; основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022400562370, идентификационный номер налогоплательщика 2458007523, с целью обеспечения пожарной безопасности мест проведения Новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации деятельности по проведению проверки и принятию мер по ее результатам
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 17 ” декабря 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 180 мин.
“ 18 ” декабря 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: в течении 2 рабочего дня /4 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Березовскому и Манскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

В 12 ч 00 мин. 12 декабря 2018 года заведующий МАДОУ «ДСКН №7» Толстихина Е.А. путем вручения распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Толстихина Е.А.

подпись уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семенова Елена Евгениевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности №7» г. Сосновоборска Толстихина Елена Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе мероприятия по надзору нарушений требований пожарной безопасности не выявлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (обяз пункт) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лица допустившие нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Семенова Е.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Заведующий МАДОУ ДСКН №7г. Сосновоборска Толстихина Е.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” декабря 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-2985547 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).

Приложение к акту № 210 от 18.12.2018 г.
общая характеристика пожарной опасности объекта:

Новогодние мероприятия планируется проводить в музыкальном зале, расположенном на 1 этаже МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности №7», расположенному по адресу: г. Сосновоборск. ул. Юности 29. Из помещения музыкального зала имеются два эвакуационных выхода. Системы пожарной автоматики находятся в исправном состоянии. Помещение укомплектовано первичными средствами пожаротушения - огнетушителями. С работниками МАДОУ «Детский сад комбинированной направленности №7» проведен инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности при проведении Новогодних мероприятий. При устном опросе выявлено, что действия в случае пожара работники знают, пользоваться огнетушителями умеют. На момент проверки новогодняя елка не установлена, гирлянды и другое соответствующее новогодним праздникам электротехническое оборудование отсутствует. Проведены тренировки по эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара.



Государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Семенова Е.Е.

должностное лицо, проводившее мероприятия по контролю

Приложение к акту
получил(а)

подпись

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированной направленности №7» Толстихина Е.А.

должность и Ф.И.О. руководителя организации, наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, либо Ф.И.О. ее (его) представителя

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-2985547 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).